

Mirków, dnia 07 lipca 2014 r.

ProMinent

Rekomendacja

Firma **ProMinent Dozotechnika Sp. z o.o.** jako dostawca generatorów dwutlenku chloru Bello Zon rekomenduje firmę **Prowater Uzdatanianie Wody** z siedzibą w Kędzierzynie- Koźlu przy ul. Bolesława Chrobrego 54, jako dostawcę reagentów chemicznych stosowanych do wytwarzania dwutlenku chloru.

Dostarczane przez firmę Prowater Uzdatanianie Wody reagenty o nazwie handlowej **PW ACIGEN** (9% kwas solny) i **PW CHLORIGEN** (7,5% chloryn sodu), spełniają wymagania jakościowe dla substancji chemicznych stosowanych w generatorach dwutlenku chloru **BelloZon typ CDV i CDL**, określone przez normy DIN EN 938 i 939 oraz posiadają stosowny atest PZH.

Poniżej zestawienie podstawowych wymagań jakościowych spełnionych przez reagenty do wytwarzania dwutlenku chloru - **PW ACIGEN** oraz **PW CHLORIGEN** i wymaganych przez ProMinent Dozotechnika:

1. Substancje chemiczne muszą być wytwarzane przez rozcieńczenie chlorynu sodu i kwasu solnego zgodnie z normą DIN EN 938 i 939, zmiękczoną wodą pitną.
2. Chloryn sodu 7,5% :podstawowe wymagania dotyczące czystości:
 - chloran sodu max. 3 g / l,
 - azotan sodu, max. 0,08 g / l,
3. Kwas solny 9%: podstawowe wymagania dotyczące czystości:
 - żelazo max. 16 mg / l,
 - związki chloroorganiczne max. 1,6 mg / l,

ProMinent Dozotechnika Sp.z o.o.
ul. Jagiellońska 2 B
55-095 Mirków k/Wrocławia
tel. : +48 71 398 06 00
faks : +48 71 398 06 29
e-mail : info@prominent.pl
<http://www.prominent.pl>

NIP 118-00-18-248
REGON P-010143967
Rej. Handl. Dział B. nr 5066
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 41841
Wysokość kapitału zakładowego - 2 173 000,00 zł
Konto : Raiffeisen Bank Polska S.A.
20 1750 1064 0000 0000 0322 1849

4. Limity substancji toksycznych w uzupełnieniu do wyżej wymienionych wymogów dotyczących zanieczyszczeń:

Parametr	Chloryn sodu 7,5%	Kwas solny 9%
Arsen (As)	0,09 mg/l	0,3 mg/l
Kadm (Cd)	0,12 mg/l	0,1 mg/l
Chrom (Cr)	0,09 mg/l	0,3 mg/l
Srebro (Hg)	0,09 mg/l	0,05 mg/l
Nikiel (Ni)	0,09 mg/l	0,3 mg/l
Ołów (Pb)	0,09 mg/l	0,3 mg/l
Antymon (Sb)	0,09 mg/l	0,1 mg/l
Selen (Se)	0,09 mg/l	0,5 mg/l

Dyrektor Działu WTS



Jacek Buchwald

ProMinent Dozotechnika Sp.z o.o.

ul. Jagiellońska 2 B
 55-095 Mirków k/Wrocławia
 tel. : +48 71 398 06 00
 faks : +48 71 398 06 29
 e-mail : info@prominent.pl
<http://www.prominent.pl>

NIP 118-00-18-248
 REGON P-010143967
 Rej. Handl. Dział B. nr 5066
 Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
 dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
 VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 41841
 Wysokość kapitału zakładowego - 2 173 000,00 zł
 Konto : Raiffeisen Bank Polska S.A.
 20 1750 1064 0000 0000 0322 1849